OZNACZENIE PROFILU:	RZĘDNA TERENU ISTN.	RZĘDNA DNA KANAŁU	ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	SPADKI, DŁUGOŚCI	ŚREDNICA, MATERIAŁ	ODLEGŁOŚCI	HEKTOMETRY
POZIOM PORÓWNAWCZY 115.00 m n.p.m.							
KS1	125.50		1.40	124.10		0.00	0
zbiornik podziemny							
KS2	125.61		1.40	124.21		5.50	5.50
studzienka DN425							
Ściana zewnętrzna	126.10		1.55	124.55		22.31	KS3
Skrzyżowanie z proj. kanałem ø0.11, Rz.d.=125.25						5.95	
trójnik	126.10		1.43	124.67		28.26	Tr1
Proj. włączenie kanału ø0.11, Rz.d.=124.69						1.58	
trójnik	126.10		1.40	124.70		29.84	Tr2
Proj. włączenie kanału ø0.11, Rz.d.=124.74						1.78	
łuk	126.10		1.37	124.73		31.62	ł1
studzienka rewizyjna ø0.16	126.10		1.36	124.74		0.50	
łuk	126.10		1.35	124.75		32.12	ł2
wpust podłogowy DN70	126.10		1.31	124.79		0.49	R
wpust podłogowy DN70	126.10		1.25	124.85		1.68	Tr3
Proj. włączenie kanału ø0.11, Rz.d.=124.95	126.10		1.17	124.93		34.29	Tr4
włączenie miski	126.10		1.12	124.98		2.28	
łuk	126.10		1.04	125.06		36.57	Tr5
Pion P1	126.10		0.95	125.15		3.08	
						39.65	Tr6
						1.94	
						41.59	ł3
						3.17	
						44.76	
						3.78	
						48.54	P1

32.61m — 2% — DN 160 PVC-U L=41.59m

15.93m — 2.5% — DN 110 PVC-U L=6.95m



INWESTOR:	**Gmina Daszyna** **99-107 Daszyna, Daszyna 34a**			
NAZWA ZADANIA:	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta- modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę- budowa stacji uzdatniania wody			SKALA: 1:200
ADRES INWESTYCJI:	nr ew. dz.4/99 obręb PGR Koryta			INST. SAN.
TREŚĆ RYSUNKU:	PROFIL KANALIZACJI			NR RYSUNKU: **7**
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. ARTUR GOLENIEWSKI	LOD/2339 /PWBS/14	10.2018	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. PAWEŁ BOBROWSKI	MAZ/0201 /POOS/07	10.2018	

www.spi-graf.com.pl, Generator rysunkowy 7.11