

PYTANIA I ODPOWIEDZI (IV)

W związku z przesłanym zapytaniem do postępowania przetargowego wykonanie robót budowlanych dotyczących: „Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczenia usług Pomocy Społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu” informujemy co następuje:

Proszę o uszczegółowienie materiałów użytych do wykończenia budynków:

Pytanie nr 1.

Stolarka okienna – kolor, okleinowanie, współczynnik, kierunki otwierania, czy są uchylne, szprosy czy ramka wewnętrzna?

Odpowiedź

Ad 1. Należy przyjąć okna koloru białego, współczynnik przenikania okien i drzwi przyjąć zgodnie z obowiązującymi normami – czyli zgodnie z dniem odbioru zadania odbiór zadania przyjęto w 2022r czyli współczynnik przenikania ciepła zgodnie z wymaganiami po dniu 1 stycznia 2021 r.

Zastosować w oknach szprosy. Otwierane dwie pary skrzydeł oraz jedna część uchylna.

Pytanie nr 2.

Stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna – rodzaj materiału, rodzaj ościeżnicy, kolorystyka itp.

Odpowiedź

Ad 2. Należy przyjąć drzwi wewnętrzne płytowe w kolorze białym – wzmocnione kolor biały. Drzwi zewnętrzne aluminiowe.

Pytanie nr 3.

Pokrycie dachu – rodzaj, kolor, grubość blachy.

Odpowiedź

Ad 3. Należy przyjąć blachodachówkę w kolorze istniejącego budynku blacha grubości 0,55mm

Pytanie nr 4.

Elewacja – materiał, kolor.

Odpowiedź

Ad 4. Należy przyjąć elewację w kolorze istniejącego budynku.

Pytanie nr 5.

Podbitka – materiał, kolor.

Odpowiedź

Ad 5. Należy przyjąć podsufitkę typu saiding w kolorze rynien.

Pytanie nr 6.

Rodzaj wykończenia posadzki – wymiary gresu, kolorystyka, grubość.


Odpowiedź

Ad 6. Należy zastosować gres o wymiarach 60x60cm, 30x30cm oraz 20x20cm w zależności od pomieszczeń kolorystykę należy ustalić z zamawiającym.

Grubość gresu od 0,9 do 1,2cm.

Daszyna, 09.09.2020r.

Gmina Daszyna
99-107 Daszyna
NIP 775-24-06-085
REGON 611015885


WÓJTA
mgr Zbigniew Wojtera