



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Łęczycy
99-100 Łęczycza, ul. A. Mickiewicza 18**

Sekretariat / PPIS: tel. 24 721-21-88, fax: 24 721-88-09
www.pis.lodz.pl/leczycza e-mail: leczycza@pis.lodz.pl

PPIS/L/HK/455/3951/20

Łęczycza, dn. 17.07.2020r.

Urząd Gminy Daszyna
Wpłynęło dnia 28 LIP. 2020...
Nr 2197/2020 Zał.

**Wójt Gminy Daszyna
99-107 Daszyna**

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 23/2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z późn. zm), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

stwierdza przydatność wody z wodociągu publicznego wiejskiego Koryta

UZASADNIENIE

W dniu 26.05.2020r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy pobrał do badania próbki wody z sieci sklep/bar w Upalu. Wyniki zawarto w sprawozdaniu z dnia 05.06.2020r., Nr PSSE.SBŚ.505.165.2020, przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Skierniewicach.

W dniu 16.06.2020r., producent wody przedstawił Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łęczycy wyniki badania próbki wody pobranej do badania w ramach kontroli wewnętrznej z punktu poboru próbki wody Animex – punkt czerpalny w łązienice, SUW Koryta – woda podawana do sieci Wyniki zawarto w sprawozdaniu z badań z dnia 22.06.2020r., Nr 1358/2020-W-3, oraz z dnia 03.07.2020r., Nr 1359/2020-W-1 wykonanych przez Laboratorium Eko Serwis w Łodzi ul. Wierzbowa 48.

Na podstawie wyników badań wody zawartych w powyższych sprawozdaniach stwierdzono, że w zakresie przebadanych parametrów grupy A oraz parametrów grupy B, **woda spełnia wymagania** do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Łęczycy
[Podpis]
mgr Daria Kondak

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a.

Do wiadomości:

1. PGK Daszyna 43a, 99-107 Daszyna.

[Podpis]

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI