



Sieć Ciepłownicza Daszyna - Wezły ciepłne

Lp.	Objekt	Typ budynku	Działka	Temp.	Cisnienie w sieci	Łączna powierzchnia ogrzewana	Liczba mieszkańców / użytkowników	Liczba mieszkan	Liczba odbiorników c.w.u.	Wezeł ciepły / Typ		Zapotrzebow. ciepła dla c.o.	Zapotrzebow. ciepła dla c.w.u.
										Ilość		kW	kW
				°C	bar	m ²							
1	Daszyna 26	, Dom wielorodzinny	28/3	60/40	6	918,81	48	18		1	c.o.+c.w.u.	41,7	32
2	Daszyna 27	, Dom wielorodzinny	28/2	60/40	6	921,75	45	18		1	c.o.+c.w.u.	42,5	32
3	Daszyna 28	Dom wielorodzinny	28/1	60/40	6	916,19	52	18		1	c.o.+c.w.u.	42,2	32
4	Daszyna 34a	obiekt użyteczności publicznej Urząd Gminy	44/13	60/40	6	777,78	40	-		1	c.o.+c.w.u.	32,8	5
5	Daszyna 23	Dom wielorodzinny	37/1	60/40	6	110	2	1		1	c.o.+c.w.u.	10	2
6	Daszyna 40 Pałac Ślubów	Obiekt użyteczności publicznej Pałac Ślubów	44/30	60/40	6	679,03	40	-		2	c.w.u.		5
													5
7	Daszyna 25	Dom wielorodzinny	39/7	60/40	6	628	25	7		2	c.w.u.		8
													3
8	Daszyna 30	Dom wielorodzinny	232/10	60/40	6	ok. 250	17	6		1	c.w.u.		8
9	Daszyna 31	, Dom wielorodzinny	232/3	60/40	6	ok. 250	14	6		1	c.w.u.		8
10	Szkoła	Obiekt użyteczności publicznej	27	60/40	6	3216,04	199	-		1	c.w.u.	100	130
11	Daszyna 35 /OSP	Obiekt użyteczności publicznej OSP	44/12	60/40	6	388,97	43	1		1	c.o.	25,5	
12	Daszyna 34 Kuźnia	Obiekt użyteczności publicznej KUŹNIA	44/6	60/40	6	487,99	4	2		1	c.o.	39,6	
										14	SUMA	334,3	270

 Brakuje węzła CO w budynku Szkoły

 Węzły CWU Daszyna 26,27,28, 25, 30, 31 za małe węzły w stosunku do ilości użytkowników CWU, będzie brakowało ciepłej wody w szczycie rozbioru