



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu

Łowicz, dnia 8 lipca 2021 r.

Urząd Gminy Daszyna
Wpłynęło dnia 16 LIP. 2021
Nr 2109/2021 Zał.
.....

WA.ZUZ.5.4210.521.2021.PK

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 401 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.), a także art. 49 §1 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tj. Dz. U. z 2021, poz. 735) podaje się do publicznej wiadomości informację, że została wydana po rozpatrzeniu wniosku osoby fizycznej, decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- **wykonanie urządzenia wodnego** w postaci studni głębinowej służącej ujmowaniu wód podziemnych z utworów jurajskich wykonanej dla odwierconego na dz. nr ew. 133, obręb 27 – Sławoszew, gm. Daszyna, pow. łęczycki otworu studziennego odwierconego do głębokości 77m, dla której zasoby eksploatacyjne zatwierdzono decyzją Starosty łęczyckiego znak: ROS.6531.5.2020.GSz z dnia 14 września 20201 r. w wielkości $Q_e = 19 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s_e = 19,8\text{m}$.
- **usługę wodną** polegającą na poborze wód podziemnych z pokładów jurajskich ujmowanych za pomocą wspomnianego powyżej urządzenia wodnego, w ilościach:

$$Q_{\max.s} = 0,0052 \text{ m}^3/\text{s};$$

$$Q_{\max.h} = 19,0 \text{ m}^3/\text{h};$$

$$Q_{\text{śr.d}} = 234,0 \text{ m}^3/\text{d};$$

$$Q_{\max.a} = 17\,550,0 \text{ m}^3/\text{a}.$$

DYREKTOR

Krzysztof Kołodziejczyk