

| 1. Świadectwo jakości paliw stałych nr SJ/62/GkII Staszic/FWA/2362260311/2023 | | | | |
|---|-----------|---|---------------------------------------|------------|
| 2. Oznaczenie przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo jakości, jego siedziby i adresu oraz adresu punktu sprzedaży, jeśli jest inny niż adres siedziby przedsiębiorcy. Polska Grupa Górnicza Spółka Akcyjna 40-039 Katowice Powstańców 30 Oddział KWK Staszic - Wujek Ruch Murcki - Staszic 40-467 KATOWICE ul. Karolinki 1 | | | | |
| 3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo jakości oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, albo numer identyfikacyjny w odpowiednim rejestrze państwa obcego. NIP 6342834728 REGON 36061598400243 | | | | |
| 4. Określenie rodzaju paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości. Węgiel kamienny - Groszek II Staszic | | | | |
| 5. Wskazanie systemu certyfikacji lub innego dokumentu stanowiącego podstawę do uznania, że określony rodzaj paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości, spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Regulamin Kontroli Jakości Węgla PGG S.A. | | | | |
| 6. Wskazanie wartości parametrów paliwa stałego oraz informacja o wymaganiach jakościowych dla paliwa stałego określona zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. | | | | |
| Parametr | Jednostka | 7. Wartość wskazana przez przedsiębiorcę ¹⁾ | 8. Wartość dopuszczalna ²⁾ | |
| | | | minimalna | maksymalna |
| Zawartość popiołu | % | maksymalnie 11.00 | - | 14.00 |
| Zawartość części lotnych | % | - | - | - |
| Wartość opałowa | MJ/kg | minimalnie 27.00 | 21.00 | - |
| Zdolność spiekania | RI | maksymalnie 70.00 | - | 90.00 |
| Wymiar ziarna | mm | 5.00 - 40.00 | 5.00 | 40.00 |
| Zawartość podziarna | % | 0.00 - 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| Zawartość nadziarna | % | 0.00 - 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| Zawartość wilgoci całkowitej | % | maksymalnie 12.00 | - | 20.00 |
| 9. Oświadczam, że paliwo stałe, dla którego jest wystawiane to świadectwo, spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. | | | | |
| 10. Data i miejsce wystawienia świadectwa 2023-01-17 Katowice | | 11. Podpis przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo albo osoby upoważnionej do jego reprezentowania Janusz Augustak | | |

¹⁾ Wartość parametrów paliwa stałego wskazuje się poprzez przedstawienie granicznych wartości parametrów dla paliwa stałego, z uwzględnieniem dopuszczalnych poziomów odchyień określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

²⁾ Wartość dopuszczalna dla paliwa stałego, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.